

Descripción de salidas por línea de 132 kV - AÑO 2010 - APELP

Tabla 3

Código	E.T. Origen	E.T. Destino	Terna	Tensión	Long.	Forzadas		Programadas		Indice de Dispon(%)	Estaciones Afectadas			
Nombre			N°	kV	km	N° sal	T(h)	N° sal	T(h)		Estación	MVA Instal.	N° veces	N° veces*MVA
1LGAPU	G.ACHA	PUELCHES	1	132	143,8			3	19,40	99,779				
1LGASR	G.ACHA	S.ROSA	1	132	106,4	2	0,12	3	11,30	99,870				
1LGAGU	G.ACHA	GUATRACHÉ	1	132	106,1	4	0,83	4	23,93	99,717				
1LGPSR	G.PICO	S.ROSA	1	132	115,9	2	0,77			99,991	M.Mayer-Gral.Pico-Realicó-H.Renancó	15-60-30-12	1-1-1-1	117
1LGPRL	G.PICO	REALICO	1	132	82,9	3	1,40	1	0,77	99,975	Realicó-H.Renancó	15-12	3	81
1LGPTL	G.PICO	T.LAUQUEN	1	132	111,6	3	3,78	3	20,07	99,728	Gral.Pico-Realicó	60-30	1-1	90
1LRLHR	REALICO	H.RENANCO	1	132	31,0	7	3,18	7	55,25	99,333	H.Renancó	12	6	72
1LSRMA	S.ROSA	MACACHIN	1	132	90,0	4	2,82	4	39,57	99,516	S.Rosa	90	1	90
1LSRMA	S.ROSA	MACACHIN	2	132	90,0	4	3,47	4	40,87	99,494	S.Rosa	90	1	90
1LPUPM	PUELCHES	P.MAHUIDA	1	132	104,7	3	0,53			99,994	P.Mahuida	30	1	30

TOTAL

982,4	32	16,90	29	211,16	97,397
--------------	-----------	--------------	-----------	---------------	---------------