

INDISPONIBILIDADES DE TRANSFORMADORES - APELP

Tabla 4

Período 01/01/2013 31/12/2013 365 días 8760,00 horas

Estación Identificación del Transformador	Potencia	Forzadas		Programadas		Indice de Disponibilidad	Estaciones afectadas	
	MVA	Nº salidas	T (h)	Nº salidas	T (h)		Nº Veces	Nº veces * MVA inst
ET SANTA ROSA - SR1TP01	30			2	0,25	99,997		
ET SANTA ROSA - SR1TP02	30	1	0,27	2	7,42	99,912	1	30
ET SANTA ROSA - SR1TP03	30	1	1,73	2	0,53	99,974	1	30
ET SANTA ROSA SUR- SU1TP01	30			2	1,72	99,980		
ET SANTA ROSA SUR- SU1TP02	30			2	0,57	99,993		
ET MAURICIO MAYER - MM1TP01	30	2	1,1	3	64,77	99,248	2	60
ET GRAL PICO - GP1TP01	30	5	0,6	2	3,05	99,958	5	150
ET GRAL PICO - GP1TP02	30	5	0,63	1	1,50	99,976	5	150
ET REALICO - RL1TP01	15	2	3,8			99,957		
ET REALICO - RL1TP02	15	4	0,52	1	35,43	99,590	4	60
ET GRAL ACHA - GA1TP01	15	1	0,82			99,991	1	15
ET PICHI MAHUIDA - PM1TP01	15	1	0,45			99,995	1	15
ET PICHI MAHUIDA - PM1TP02	15					100,000		
ET GUATRACHE - GU1TP01	10			2	9,93	99,887		
ET GUATRACHE - GU1TP02	10			2	7,25	99,917		