

Tabla 4

INDISPONIBILIDADES DE TRANSFORMADORES

Período 01/01/2009 31/12/2009 365 días 8.760 horas

Estación Identificación del Transformador	Potencia	Forzadas		Programadas		Índice de Disponibilidad	Estaciones afectadas	
	MVA	N° salidas	T (h)	N° salidas	T (h)		N° Veces	N° veces * MVA inst
ET SANTA ROSA - SR1TP01	30	1	19,87	3	325,20	96,061		
ET SANTA ROSA - SR1TP02	30			4	127,60	98,543		
ET SANTA ROSA - SR1TP03	30			2	11,35	99,870		
ET MAURICIO MAYER - MM1TP01	30	2	0,10	1	7,65	99,912	2	60
ET GRAL PICO - GP1TP01	30	1	0,53			99,994		
ET GRAL PICO - GP1TP02	30	1	0,53			99,994		
ET GUATRACHE - GU1TP01	10			2	264,20	96,984		
ET GUATRACHE - GU1TP02	10			1	1,03	99,988		
ET REALICO - RL1TP01	15	3	39,68			99,547		
ET REALICO - RL1TP02	15					100,000		
ET GRAL ACHA - GA1TP01	15	1	0,17			99,998	1	15
ET PICHI MAHUIDA - PM1TP01	15					100,000		
ET PICHI MAHUIDA - PM1TP02	15	4	2,27			99,974	4	60