
Gral.Acha 132
V: 135,5
Sta. Rosa 132
V: 134,4
M.Mayer 132
V: 132,1
Realicó 132
V: 126,5
SR_Sur 132
V: 134,3
1LGASU
Pf: 16,8
Qf: -2,2
1LGAGU
Pf: 7,4
Qf: -6,0
Pcarg:4,9
Qcarg:4,0
1LSRSU
Pf: -5,1
Qf: 1,5
Pcarg:31,3
Qcarg:12,9
1LMMSR
Pf: -47,3
Qf: -4,1
Pcarg:10,1
Qcarg:3,9
1LMMSR
Pf: 47,9
Qf: 3,9
1LGPRL
Pf: 21,1
Qf: 2,7
Pcarg:19,6
Qcarg:8,6
1LGPRL
Pf: -20,6
Qf: -5,6
Pcarg:10,6
Qcarg:3,7
1LGASU
Pf: -16,6
Qf: -2,4
1LSRSU
Pf: 5,1
Qf: -2,1
1LMMGS
Pf: 37,2
Qf: 0,2
Qcomp: -5,8
1LMMGS
Pf: -36,7
Qf: -1,3
1LGSGP
Pf: 29,8
Qf: -1,4
Gral. Pico 132
V: 130,2
1LHRRL
Pf: 10,0
Qf: 1,9
1LGAPU
Pf: -29,1
Qf: 4,3
Pcarg:11,5
Qcarg:4,5
Pcarg:6,9
Qcarg:3,0
1LGSGP
Pf: 29,8
Qf: -1,7
1LHRRL
Pf: -10,0
Qf: -3,3
H.Ren.132
V: 126,0
1LGAGU
Pf: -7,4
Qf: 0,4
Pcarg:8,0
Qcarg:3,5
1LSRMA1
Pf: -37,0
Qf: -9,1
1LMASR2
Pf: -37,0
Qf: -9,1
P.Mahuida 132
V: 137,8
GP_Sur 132
V: 130,4
1LGPTL
Pf: -10,9
Qf: -6,9
EPEC
Pcarg:1,2
Qcarg:0,4
1LPMPU
Pf: 2,5
Qf: 2,9
1LPMSA
Pf: -3,7
Qf: -3,3
Guatraché 132
V: 135,9
1LGUPA
Pf: -0,6
Qf: -3,9
1LSRMA1
Pf: 37,7
Qf: 6,7
1LMASR2
Pf: 37,7
Qf: 6,7
1LGPTL
Pf: 11,0
Qf: 1,8
SISTEMA 132 KV APELP
DEMANDA MIN VER 2016
1LGAPU
Pf: 29,8
Qf: -9,3
1LPMPU
Pf: -2,5
Qf: -8,6
1LPMSA
Pf: 3,7
Qf: 2,7
Sto.And
V: 138,0
1LGUPA
Pf: 0,6
Qf: 0,5
T.Lauquen 132
V: 133,2
Puan132
V: 136,4
Puelches 132
V: 135,7
CH SA
Pgen: 3,7
Qgen: 2,7
Macachín 132
V: 138,7
TRANSBA
SUR
TRANSENER
TRANSBA
CENTRO
TRANSENER
R.DIAM.-CHARLONE 500 kV