

Cortes de Demanda
Provocados por Fallas Externas a APELP
 Actuaciones de relés de subfrecuencia

Tabla 5

Fecha	Causa	Estaciones afectadas	MW cortados									
			Escalón 1	Escalón 2	Escalón 3	Escalón 4	Escalón 5	Escalón 6	Escalón 7	Escalón 8	Incr.1	Incr.2
15/02/2010	Desenganche ciclo combinado de la CT Manuel Belgrano por falla en compresor de gas.	SR - GP	0,28							4,72		
09/06/2010	Desenganche de Centrales Alicurá, Piedra del Aguila, P.P.Leufú.	SR - GP - RL - GU	3,75							4,72		