

Causas de salidas forzadas de Líneas (Global) - AÑO 2012 - APELP

Tabla 2

Descripción	Indent (*)	Cantidad de Salidas	
		N°	% Particip
Falla interna en el equipo de potencia	1	5	10,0%
Tormenta eléctrica	2	7	14,0%
Incendio de campos	3		
Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación	4	16	32,0%
Error humano/maniobra	5	1	2,0%
Meteoro	6		
Atentado	7		
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones	8	3	6,0%
Falla en barra	9		
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto	10	3	6,0%
Protección de sobretensión, subfrecuencia,sobrefrecuencia	11		
Sobrecarga	12	3	6,0%
Oscilaciones de potencia	13		
Mantenimiento correctivo de urgencia	14		
Automatismos del PAFTT	15		
Desconocidas	16		
Otras	17	12	24,0%
Total		50	100,0%