

Descripción de salidas por línea de 132 kV - AÑO 2011 - APELP

Tabla 3

Código	E.T. Origen	E.T. Destino	Terna	Tensión	Long.	Forzadas		Programadas		Indice de Dispon(%)	Estaciones Afectadas			
Nombre			N°	kV	km	N° sal	T(h)	N° sal	T(h)		Estación	MVA Instal.	N° veces	N° veces*MVA
1LGAPU	G.ACHA	PUELCHES	1	132	143,8	1	73,55	11	86,82	98,169				
1LGASR	G.ACHA	S.ROSA	1	132	106,4	3	0,51	2	75,70	99,130				
1LGAGU	G.ACHA	GUATRACHÉ	1	132	106,1	2	0,60			99,993				
1LGPSR	G.PICO	S.ROSA	1	132	115,9	1	4,25	9	33,13	99,573	M.Mayer-Gral.Pico-Realicó-H.Renancó	15-60-30-12	1-0-0-0	15
1LGPRL	G.PICO	REALICO	1	132	82,9	2	0,17	11	50,80	99,418	Realicó-H.Renancó	15-12	2	54
1LGPTL	G.PICO	T.LAUQUEN	1	132	111,6			5	17,95	99,795	Gral.Pico-Realicó	60-30		
1LRLHR	REALICO	H.RENANCO	1	132	31,0	5	3,72	1	5,25	99,898	H.Renancó	12	5	60
1LSRMA	S.ROSA	MACACHIN	1	132	90,0	3	1,26	2	12,17	99,847	S.Rosa	90		
1LSRMA	S.ROSA	MACACHIN	2	132	90,0	1	0,27	3	16,58	99,808	S.Rosa	90		
1LPUPM	PUELCHES	P.MAHUIDA	1	132	104,7			7	47,14	99,462	P.Mahuida	30		

TOTAL

982,4 18 84,33 51 345,54 95,093