

INDISPONIBILIDADES DE TRANSFORMADORES - APELP

Tabla 4

Período 01/01/2011 31/12/2011 365 días 8.760 horas

Estación Identificación del Transformador	Potencia	Forzadas		Programadas		Indice de Disponibilidad	Estaciones afectadas	
	MVA	N° salidas	T (h)	N° salidas	T (h)		N° Veces	N° veces * MVA inst
ET SANTA ROSA - SR1TP01	30	2	19,78	2	15,50	99,597	2	60
ET SANTA ROSA - SR1TP02	30	1	0,32	1	4,67	99,943	1	30
ET SANTA ROSA - SR1TP03	30	1	12,767	4	29,92	99,513	1	30
ET MAURICIO MAYER - MM1TP01	30	1	1,05	11	42,97	99,498	1	30
ET GRAL PICO - GP1TP01	30					100,000		
ET GRAL PICO - GP1TP02	30					100,000		
ET REALICO - RL1TP01	15			5	20,28	99,768		
ET REALICO - RL1TP02	15	1	2,15	3	17,57	99,775	1	15
ET GRAL ACHA - GA1TP01	15					100,000		
ET PICHÍ MAHUIDA - PM1TP01	15	1	0,167	1	6,98	99,918	1	15
ET PICHÍ MAHUIDA - PM1TP02	15			1	7,05	99,920		
ET GUATRACHE - GU1TP01	10			4	14,47	99,835		
ET GUATRACHE - GU1TP02	10			2	11,75	99,866		