

# DATOS DE COMPENSACIÓN SHUNT

TABLA 1: Datos generales

Código Ident.	Estación Transformadora	Tipo	Tens. nom.	Pot. nominal		Impedancia			Interr.	Operación		Fecha	Propietario
				Q Ind.	Q Cap.	R	X Ind.	X Cap.		Man/Aut	Lógica	E/S	
Nombre o N°	(1)	(2)	kV	MVAr	MVAr	ohm	ohm	ohm	Si / No	(3)	N° (4)	Año	
SR	SANTA ROSA	C	13,2		3,6			48,4	SI	Man		1994	APELP
GP	GRAL. PICO	C	13,2		6,0			29,0	SI	Man		1994	APELP
GA	GRAL. ACHA	C	13,2		2,7			64,5	SI	Man (*)		1994	APELP
SU	STA. ROSA SUR	C	13,2		0,9			193,6	SI	Man		2013	APELP

(1) Solamente para tensiones iguales o superiores a 66 kV

(2) Bobina (B), Capacitor (C)

(3) Conexión y Desconexión Automática (A), Manual (M)

(4) Para operación Automática, identificar el N° de Figura donde se presenta la lógica de funcionamiento

(\*) Fuera de servicio