

INDISPONIBILIDADES DE TRANSFORMADORES - APELP

Tabla 4

Período 01/01/2010 31/12/2010 365 días 8.760 horas

Estación Identificación del Transformador	Potencia	Forzadas		Programadas		Índice de Disponibilidad	Estaciones afectadas	
	MVA	N° salidas	T (h)	N° salidas	T (h)		N° Veces	N° veces * MVA inst
ET SANTA ROSA - SR1TP01	30	1	0,50	4	13,32	99,842	1	30
ET SANTA ROSA - SR1TP02	30	2	9,60	2	0,60	99,884	2	60
ET SANTA ROSA - SR1TP03	30	1	19,55	1	358,70	95,682	2	60
ET MAURICIO MAYER - MM1TP01	30			1	3,55	99,959	1	30
ET GRAL PICO - GP1TP01	30	2	1,02	5	10,05	99,874	2	60
ET GRAL PICO - GP1TP02	30	3	1,42	4	15,95	99,802	3	90
ET REALICO - RL1TP01	15			3	15,10	99,828		
ET REALICO - RL1TP02	15			2	7,92	99,910		
ET GRAL ACHA - GA1TP01	15			1	0,9	99,990	1	15
ET PICHÍ MAHUIDA - PM1TP01	15					100,000		
ET PICHÍ MAHUIDA - PM1TP02	15					100,000		
ET GUATRACHE - GU1TP01	10	2	25,53	1	3,65	99,667	1	15
ET GUATRACHE - GU1TP02	10			3	19,55	99,777		