

**TABLA 2**

**APELP - Causa de salidas Forzada de Líneas (Global) - AÑO 2009**

Descripción	Indent (*)	Cantidad de Salidas	
		N°	% Particip
Falla interna en el equipo de potencia	1	3	3,8%
Tormenta eléctrica	2	2	2,6%
Incendio de campos	3		
Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación	4	17	21,8%
Error humano/maniobra	5	6	7,7%
Meteoro	6		
Atentado	7		
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones	8	12	15,4%
Falla en barra	9	1	1,3%
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto	10	15	19,2%
Protección de sobretensión, subfrecuencia,sobrefrecuencia	11		
Sobrecarga	12	3	3,8%
Oscilaciones de potencia	13		
Mantenimiento correctivo de urgencia	14		
Automatismos del PAFTT	15		
Desconocidas	16		
Otras	17	19	24,4%
<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>100,0%</b>