

**TABLA 3**

**APELP - Descripción de salidas por línea de 132 kV - AÑO 2009**

Código	E.T. Origen	E.T. Destino	Terna	Tensión	Long.	Forzadas		Programadas		Indice de Dispon(%)	Estaciones Afectadas			
Nombre			N°	kV	km	N° sal	T(h)	N° sal	T(h)		Estación	MVA Instal.	N° veces	N° veces * MVA
1LGAPU	G.ACHA	PUELCHES	1	132	143,8	11	8,10	4	26,93	99,600	GA	15	2	30
1LGASR	G.ACHA	S.ROSA	1	132	106,4	7	2,20	5	27,50	99,661	GA	15	3	45
1LGAGU	G.ACHA	GUATRACHÉ	1	132	106,1	9	5,68	3	28,42	99,611				
1LGPSR	G.PICO	S.ROSA	1	132	115,9	7	5,23	1	6,70	99,864	MM-GP-RL-HR	30-60-30-12	3	396
1LGPRL	G.PICO	REALICO	1	132	82,9	6	13,82	3	31,35	99,484	RL-HR	30-12	1	42
1LGPTL	G.PICO	T.LAUQUEN	1	132	111,6	5	87,28	3	20,22	98,773	GP-RL-HR	60-30-12	1	102
1LRLHR	REALICO	H.RENANCO	1	132	31,0	10	177,52	8	66,01	97,220	HR	12	1	12
1LSRMA	S.ROSA	MACACHIN	1	132	90,0	11	60,18	9	50,80	98,733	SR	90	1	90
1LSRMA	S.ROSA	MACACHIN	2	132	90,0	6	173,67	6	33,98	97,630	SR	90	1	90
1LPUPM	PUELCHES	P.MAHUIDA	1	132	104,7	6	1,22	2	8,32	99,891	PM	15	6	90

**TOTAL**

**982,4    78    534,90    44    300,23**