

INDISPONIBILIDADES DE TRANSFORMADORES - APELP

Tabla 4

Período 01/01/2012 31/12/2012 366 días 8784,00 horas

Estación Identificación del Transformador	Potencia	Forzadas		Programadas		Indice de Disponibilidad	Estaciones afectadas	
	MVA	Nº salidas	T (h)	Nº salidas	T (h)		Nº Veces	Nº veces * MVA inst
ET SANTA ROSA - SR1TP01	30					100,000		
ET SANTA ROSA - SR1TP02	30			2	12,15	99,862		
ET SANTA ROSA - SR1TP03	30					100,000		
ET MAURICIO MAYER - MM1TP01	30	9	12,32			99,860	9	540
ET GRAL PICO - GP1TP01	30	5	8,95	1	2,40	99,871	5	150
ET GRAL PICO - GP1TP02	30	4	2,75	2	2,62	99,939	4	120
ET REALICO - RL1TP01	15	2	1341,8			84,724	2	30
ET REALICO - RL1TP02	15	1	0,47			99,995	1	15
ET GRAL ACHA - GA1TP01	15	2	1,53	2	8,70	99,884	2	30
ET PICHÍ MAHUIDA - PM1TP01	15			3	9,98	99,886		
ET PICHÍ MAHUIDA - PM1TP02	15					100,000		
ET GUATRACHE - GU1TP01	10			1	7,00	99,920		
ET GUATRACHE - GU1TP02	10			1	6,58	99,925		