

b.7 Ampliaciones necesarias para minimizar las restricciones

DETALLE DE LAS OBRAS PROPUESTAS QUE MINIMIZAN LAS RESTRICCIONES

COMPENSACIÓN CAPACITIVA SHUNT

ET	Compensación a Instalar MVar	Compensación Instalada MVar	Total MVar
GA (*)	2,7		2,7
SR	6	3,6	10
GP	6	6	12
RL	20		20
SU	5	0,9	6

(*) Reparación banco existente

REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

Dado que las sobrecargas observadas en las líneas están determinadas por la capacidad de los Transformadores de Intensidad, a los fines de minimizar las restricciones se debería realizar el reemplazo de los mismos en las siguientes líneas:

LÍNEA 132 KV PUELCHES - GRAL ACHA