



## **b.6 Niveles de Cortocircuito**

Se presenta en tabla adjunta, los valores de potencias de cortocircuito trifásicos y monofásicos admisibles por barras de 132 kV y pronosticados para el período 2015-2019.

En el período de estudio no se superan los niveles máximos admisibles del equipamiento.

### ***Links***

- ☐ Volver al Índice
- ☐ Niveles de cortocircuito