

**Cortes de Demanda**  
**Provocados por Fallas Externas a APELP**  
 Actuaciones de relés de subfrecuencia

**Tabla 5**

| Fecha      | Causa  | Estaciones<br>afectadas | MW cortados |           |           |           |           |           |           |           |        |        |
|------------|--|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|            |  |                         | Escalón 1   | Escalón 2 | Escalón 3 | Escalón 4 | Escalón 5 | Escalón 6 | Escalón 7 | Escalón 8 | Incr.1 | Incr.2 |
| 06/03/2012 | Desenganchó el C.C. de Dock Sud con 720 MW                 | SR - GU                 | 0,3         |           |           |           |           |           |           | 5,15      |        |        |
| 13/04/2012 | Desengancho en ET Salta TR 345 / 132 KV                    | SR                      | 0,16        |           |           |           |           |           |           |           |        |        |
| 02/05/2012 | Desenganchó el C.C. Gral Belgrano CON 776 MW               | SR                      | 0,33        |           |           |           |           |           |           |           |        |        |
| 29/10/2012 | Incendio de reactor de acoplamiento en ET Costanera 132 KV | SR - GU                 | 0,23        |           |           |           |           |           |           | 3,7       |        |        |