

**TABLA 5**  
**Cortes de Demanda**  
**Provocados por Fallas Externas a APELP**  
 Actuaciones de relés de subfrecuencia

Fecha	Causa	Estaciones afectadas	MW cortados							
			Escalón 1	Escalón 2	Escalón 3	Escalón 4	Escalón 5	Escalón 6	Escalón 7	Incr.1    Incr.2
29/11/2009	Desenganchan líneas 500 kV Rincón - Salto Grande 1, Mercedes - Rincón 1 y Romang - Resistencia 1.	<b>SR - GP - RL</b>	3,94	3,18						