

**TABLA 5 a**  
**Cortes de Demanda**  
**Provocados por Fallas Externas a APELP**

Fecha	Causa	Estaciones afectadas	MW cortados
26/09/2009	En ET Macachín desengancha Trafo T1MC por falla interna, válvula de sobrepresión RBC.	<b>GP - RL - HR - MA</b>	11,5
19/12/2009	En ET Macachín desengancha Trafo T1MC por falla interna, válvula de sobrepresión RBC.	<b>MA</b>	3,6
19/12/2009	En ET Macachín desengancha Trafo T1MC por falla interna, válvula de sobrepresión RBC.	<b>MA</b>	5
26/12/2009	En ET Macachín desengancha Trafo T1MC por falla interna, válvula de sobrepresión RBC.	<b>MA</b>	3,4