

**Cortes de Demanda**  
**Provocados por Fallas Externas a APELP**  
 Actuaciones de relés de subfrecuencia

**Tabla 5**

Fecha	Causa	Estaciones afectadas	MW cortados									
			Escalón 1	Escalón 2	Escalón 3	Escalón 4	Escalón 5	Escalón 6	Escalón 7	Escalón 8	Incr.1	Incr.2
17/06/2011	Desenganche de la Barra F de 500 KV por un cortocircuito. F/S (TRANSENER)	<b>SR - GP - RL</b>	4,04	3,06	2,51							
21/07/2011	Desenganche Línea de 500 KV Rosario Oeste - Rio Coronda (TRANSENER)	<b>SR - GP</b>	3,02							4,72		