

## Descripción de salidas por línea de 132 kV - AÑO 2012 - APELP

**Tabla 3**

Código	E.T. Origen	E.T. Destino	Terna	Tensión	Long.	Forzadas		Programadas		Indice de Dispon(%)	Estaciones Afectadas			
Nombre			N°	kV	km	N° sal	T(h)	N° sal	T(h)		Estación	MVA Instal.	N° veces	N° veces*MVA
1LGAPU	G.ACHA	PUELCHES	1	132	143,8	2	6,76	5	27,54	99,608				
1LGASR	G.ACHA	S.ROSA	1	132	106,4	1	0,43	28	291,18	96,671				
1LGAGU	G.ACHA	GUATRACHÉ	1	132	106,1	4	26,98	3	21,68	99,445	Gral.Acha	15	1	15
1LGPSR	G.PICO	S.ROSA	1	132	115,9	14	14,37	3	21,72	99,588	M.Mayer-Gral.Pico- Realicó-H.Renancó	15-60-30-12	14-4-4-5	630
1LGPRL	G.PICO	REALICO	1	132	82,9	6	1,67	1	4,37	99,931	Realicó-H.Renancó	15-12	1-1	27
1LGPTL	G.PICO	T.LAUQUEN	1	132	111,6	6	2,17	6	29,12	99,643	Gral.Pico-Realicó	60-30	1-1	90
1LRLHR	REALICO	H.RENANCO	1	132	31,0	7	6,97	5	236,74	97,218	H.Renancó	12	1	12
1LSRMA	S.ROSA	MACACHIN	1	132	90,0	0	0,00	5	34,57	99,605	S.Rosa	90		
1LSRMA	S.ROSA	MACACHIN	2	132	90,0	3	1,58	4	34,18	99,592	S.Rosa	90		
1LPUPM	PUELCHES	P.MAHUIDA	1	132	104,7	6	2,96	3	12,26	99,826	P.Mahuida	30	6	180

**TOTAL**

<b>982,4</b>	<b>49</b>	<b>63,89</b>	<b>63</b>	<b>713,36</b>	<b>91,127</b>
--------------	-----------	--------------	-----------	---------------	---------------