

## Descripción de salidas por línea de 132 kV - AÑO 2013 - APELP

**Tabla 3**

Código	E.T. Origen	E.T. Destino	Terna	Tensión	Long.	Forzadas		Programadas		Indice de Dispon(%)	Estaciones Afectadas			
Nombre			Nº	kV	km	Nº sal	T(h)	Nº sal	T(h)		Estación	MVA Instal.	Nº veces	Nº veces*MVA
1LGAPU	G.ACHA	PUELCHES	1	132	143,8	3	2,12	7	37,92	99,543				
1LGASR	G.ACHA	S.ROSA	1	132		3	2,43	21	157,80	98,171	G.Acha-P.Mahuida	15-30	1-1	30
1LGAGU	G.ACHA	GUATRACHÉ	1	132	106,1	8	5,05	4	32,52	99,571	Guatrache-G. Acha-S. Rosa Sur	20-15-60	1-1-1	95
1LGPSR	G.PICO	S.ROSA	1	132	115,9	4	0,37	1	8,98	99,893	M.Mayer-Gral.Pico-Realicó-H.Renancó	15-60-30-12	3-1-1-1	147
1LGPRL	G.PICO	REALICO	1	132	82,9	3	1,45	1	9,17	99,879				
1LGPTL	G.PICO	T.LAUQUEN	1	132	111,6	4	12,30	5	16,35	99,673	M.Mayer-Gral.Pico-Realicó-H.Renancó	15-60-30-12	1-1-1-1	117
1LRLHR	REALICO	H.RENANCO	1	132	31,0	3	2,57	4	42,43	99,486				
1LSRMA	S.ROSA	MACACHIN	1	132	90,0	2	0,43	4	39,25	99,547				
1LSRMA	S.ROSA	MACACHIN	2	132	90,0	3	0,50	4	39,47	99,544				
1LPUPM	PUELCHES	P.MAHUIDA	1	132	104,7	1	0,87	4	15	99,819				
<b>TOTAL</b>					<b>876,0</b>	<b>34</b>	<b>28,09</b>	<b>55</b>	<b>398,89</b>	<b>95,126</b>				