

Cortes de Demanda
Provocados por Fallas Externas a APELP
 Actuaciones de relés de subfrecuencia

Tabla 5

Fecha	Causa	Estaciones afectadas	MW cortados									
			Escalón 1	Escalón 2	Escalón 3	Escalón 4	Escalón 5	Escalón 6	Escalón 7	Escalón 8	Incr.1	Incr.2
24/01/2013	Falla en Líneas de 66 KV Sampacho - Makenna y Canals - Laubolaye	RL	5,7				6,8					