

CALIDAD DE SERVICIO - AÑO 2011 (28/12)

TABLA 10

Niveles de tensión fuera de valores admisibles

Tensión kV	Estación	Desviación Media (%)	Desviación Máxima (%)	Tiempo total		Comentarios
				(Hs.)	(%)	
220	San Juan 220	-2,50	-8,63	13,8	0,16	(****)
132	BR Tunuyán	-2,16	-7,80	2827,2	32,27	(**)
132	Cápiz	-4,89	-6,74	872,8	9,96	(**)
132	Anchoris	-3,73	-5,15	98,9	1,13	(**)
220	Cruz de Piedra 220	-4,54	-6,81	3698,4	42,22	
132	Cañada Honda	-3,73	-4,28	4,9	0,06	(****)

(**) Bajo factor de potencia de la demanda y falta capacidad transmisión Valle Uco

(****) Alta demanda en la Provincia de San Juan