DATOS DE COMPENSACIÓN SHUNT

TABLA 1: Datos generales

Código	Estación Transformadora	Tipo	Tens.	Pot. nominal	Impedancia				Interr.	Operación		Fecha	Propietario
Ident.			nom.	$Q_{Ind.}$	$Q_{Cap.}$	R	$X_{Ind.}$	$X_{Cap.}$		Man/Aut	Lógica	E/S	
Nombre o Nº	(1)	(2)	kV	MVAr	MVAr	ohm	ohm	ohm	SI/No	(3)	Nº (4)	Año	
	Estación San Juan	C	13,2		15			11,5209	SI	A		sep-99	DISTROCUYO
					15			11,5209					
	Banco 1				10			17,2847					
					5			34,5751					
	Estación San Juan	C	13,2		15			11,5209	SI	A			DISTROCUYO
					15			11,5209					
	Banco 2				10			17,2847					
					5			34,5751					
	Estación Cañada Honda	C	13,2		2			86,4003	SI	A			ENERGIA S. JUAN
					2			86,4003					
					2			86,4003					OP DISTROCUYO
	Estación Anchoris CC1	C	13,2		3			57,6106	SI	A			DISTROCUYO
					3			57,6106					
					2			86,4003					
	Estación Anchoris CC2	C	13,2		3			57,6106	SI	A			DISTROCUYO
					2			86,4003					
					2			86,4003					
	Estación Bajo Río Tunuyán	C	13,2		2			86,4003	SI	A			DISTROCUYO
					2			86,4003					
					3			57,6106					
					2			86,4003					
					3			57,6106					
					3			57,6106					
	Estación Cápiz	C	13,2		2			86,4003	SI	A			DISTROCUYO
					3			57,6106					

(1) Solamente para equipos conectados en SISTEMA Cuyo nivel de ALTA TENSION.
(2) Bobina (B), Capacitor (C)
(3) Conexión y Desconexión Automática (A), Manual (M)
(4) Para operación Automática, identificar el Nº de Figura donde se presenta la lógica de funcionamiento