

CALIDAD DE SERVICIO - AÑO 2013 (hasta Noviembre)

TABLA 10

Niveles de tensión fuera de valores admisibles

Tensión kV	Estación	Desviación Media (%)	Desviación Máxima (%)	Tiempo total		Comentarios
				(Hs.)	(%)	
220	San Juan 220		-3,48	10,4	0,12	(****)
132	BR Tunuyán	-2,16	-2,75	1996,6	22,79	(**)
132	Cápiz	-5,74	-6,11	1203,1	13,73	(**)
132	Anchoris	-3,73	-4,28	117,7	1,34	(**)
220	Cruz de Piedra 220	-5,74	-6,11	1611,4	18,39	
132	Cañada Honda	-3,73	-4,28	12,9	0,15	(****)

(**) Bajo factor de potencia de la demanda y falta capacidad transmisión Valle Uco

(****) Alta demanda en la Provincia de San Juan