Cuadro Nº 1

Corrientes admisibles en líneas

Codigo Ident.	E.T. Origen	E.T. Destino	Terna	Tensión	Conductor		TI origen		TI destino		OP origen		OP destino		Otro		Límite aplicado	
				Nominal	Nominal	sobrec.	Nominal	sobrec.	Nominal	sobrec.	Nominal	sobrec.	Nominal	sobrec.				
Nombre o Nº			Nº	kV	A	% (1)	A	% (1)	A	% (1)	A	% (1)	A	% (1)	A	Detalle	A	Motivo
	San Juan	Caucete	1	132	390	-	150	10	300	10	400	-	400	-			150	TI
	San Juan	P. de Rieles	1	132	525	-	600	10	700	10	400	-	400	-			400	O.P.
	P. de Rieles	C.H. Q. de Ullum	1	132	390	-	350	10	300	10	400	-	400	-			300	TI
	P. de Rieles	Cavic	1	132	440	-	350	10	800	10	400	-	400	-			350	TI
	Cavic	Jáchal	1	132	340	-	800	10	200	10	400	-	400	-			200	TI
	Sarmiento	Cavic	1	33	525	-	500	10	500	10	-	-	-	-			500	TI
	Sarmiento	Cavic	2	33	525	-	500	10	500	10	-	-	-	-			500	TI

(1) En régimen permanente