

INDISPONIBILIDADES LINEAS DE TRANSMISION - CALIDAD DE SERVICIO - AÑO 2012					
idline	linea	nro_forz	hrs_forz	nro_prog	hrs_prog
1	ANCHORIS - BAJO RIO TUNUYAN	1	0,15	1	36,45
2	ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA	0	0	3	30,12
3	CAPIZ - ANCHORIS	2	3,1	3	75,35
4	CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1	0	0	0	0,00
5	CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2	1	2,48	2	11,18
6	CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1	1	4,25	3	19,03
7	CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2	0	0	3	16,25
8					
9	GRAN MENDOZA - MONTECASEROS 1	0	0	0	0,00
10	GRAN MENDOZA - MONTECASEROS 2	0	0	0	0,00
11	NIHUIL I - PEDRO VARGAS	0	0	1	7,52
12	PEDRO VARGAS - CAPIZ	1	4,13	5	84,38
13	PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL	0	0	3	21,56
14	AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA	1	0,18	7	61,90
15	CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN (220 kV)	4	4,12	11	93,10
16	LOS REYUNOS - AGUA DEL TORO	0	0	2	11,85
17	LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA	1	4,4	5	30,40
18	NIHUIL II - AGUA DEL TORO	0	0	3	26,13
31	CRUZ DE PIEDRA - CANADA HONDA	1	15,72	3	18,55
32	CANADA HONDA - SAN JUAN	0	0	8	43,10

hasta

30/11/2012

