TABLA b.2.1: RESUMEN DE LÍMITES ASOCIADOS AL CONTROL DE TENSIÓN (Condición N)

Corredor (1)				Tensión Nominal [Kv]	Período de validez		**Límite**	Unidad (2)	Escenario PI02			Ref. (3) N°	Eval. de CAMMESA
desde		hasta											
ID	V[pu]	ID	V[pu]		desde MM/AA	hasta MM/AA			fp demanda	Barra/zona de menor tensión	Detalles parque generador/ Observaciones		
7224 (LdC)	0,981	7250 (ETSM)	0,968	132	01 - 2004	12 - 2011	33 c/u	MVA	0,95	7220 - 0,968 pu	**Límite: Mín gen en Luján 42 MW - Dem CUYO 550 MW**	Anexo 4.3.6(*)	
7221(VNVA)	0,976	7208(CDP)	0,99	132	01 - 2004	12 - 2011	66	MVA	0,95	7220 - 0.968 pu	**Límite: Mín gen en Luján 42 MW - Dem CUYO 550 MW**	Anexo 4.3.6(*)	

(*) Ver Comentarios punto 4.3.0

(1) El corredor puede estar compuesto por una o mas líneas

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite , por ej.: MW, MVA, Amp., % etc

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.

TABLA b.2.1: RESUMEN DE LÍMITES ASOCIADOS AL CONTROL DE TENSIÓN (Condición N)

Corredor (1)				Tensión Nominal [Kv]	Período de validez		**Límite**	Unidad (2)	Escenario PI02			Ref. (3) N°	Eval. de CAMMESA
desde		hasta			desde MM/AA	hasta MM/AA			fp demanda	Barra/zona de menor tensión	Detalles parque generador/ Observaciones		
ID	V[pu]	ID	V[pu]										
7224 (LdC)	0,981	7250 (ETSM)	0,968	132	01 - 2004	12 - 2011	42 c/u	MVA	0,95	7220 - 0,965 pu	**Límite: Mín gen en Luján 113 MW - Dem CUYO 650 MW**	Anexo 4.3.6(*)	
7221(VNVA)	0,976	7208(CDP)	0,99	132	01 - 2004	12 - 2011	72	MVA	0,95	7220 - 0.965 pu	**Límite: Mín gen en Luján 113 MW - Dem CUYO 650 MW**	Anexo 4.3.6(*)	

(*) Ver Comentarios punto 4.3.0

(1) El corredor puede estar compuesto por una o mas líneas

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite , por ej.: MW, MVA, Amp., % etc

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.

TABLA b.2.1: RESUMEN DE LÍMITES ASOCIADOS AL CONTROL DE TENSIÓN (Condición N)

Corredor (1)				Tensión Nominal [Kv]	Período de validez		**Límite**	Unidad (2)	Escenario PI02			Ref. (3) N°	Eval. de CAMMESA
desde		hasta			desde MM/AA	hasta MM/AA			fp demanda	Barra/zona de menor tensión	Detalles parque generador/ Observaciones		
ID	V[pu]	ID	V[pu]										
7224 (LdC)	0,979	7250 (ETSM)	0,957	132	01 - 2004	12 - 2011	48 c/u	MVA	0,95	7220 - 0,967 pu	**Límite: Mín gen en Luján 187 MW - Dem CUYO 705 MW**	Anexo 4.3.6(*)	
7221(VNVA)	0,963	7208(CDP)	0,99	132	01 - 2004	12 - 2011	72	MVA	0,95	7220 - 0.967 pu	**Límite: Mín gen en Luján 187 MW - Dem CUYO 705 MW**	Anexo 4.3.6(*)	

(*) Ver Comentarios punto 4.3.0

(1) El corredor puede estar compuesto por una o mas líneas

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite , por ej.: MW, MVA, Amp., % etc

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.