TABLA b.2.3: NIVELES DE RIESGO DE ÁREAS MALLADAS (Condición N)

Gráfico del Área o subsistema	AREA :					
SISTEMA INTERCONECTADO CUYO	NIVEL 1: (RIESGO DE AISLAMIENTO)	**Máximo Intercambio neto :**		Ref. (1) N°:	Eval. de CAMMESA:	
	Maxima Transmición desde el Sur hacia el Centro	LAT 500 kV GMZA - LUJÁN SL # G.MZA - R. DIAMANTE - AGUAS DEL CAJÓN		**Ver Comentarios punto 4.3.7**		
	Generación Presente en CUYO:			MaxTranSur740.sav		
	Los Reyunos: 224 MW					
	Agua del Toro: 140 MW					
	El Tigre: 12 MW					
	Nihuil: 245 MW					
	CTMSA:452 MW					
	Ullúm: 20 MW					
	Caracoles: 20 MW					
	Quebrada de Ullúm: 20 MW					
	Cuesta del Viento: 8 MW					
	Carrizal:14 MW					
	C.H.Cacheuta:48 MW					
	C.H.Alvarez Condarco: 13 MW					
	GeneraciónTotal en CUYO: 1176 MW					
	Demanda de CUYO:740 MW					
	Los comentarios estan en el archivo Aclaratoria_2012.doc					
	NIVEL 2: (RIESGO DE COLAPSO)	**Máximo Intercambio neto:**		Ref. (1) N°:	Eval. de CAMMESA:	
	Robustez del cálculo					

Líneas de interconexión con el resto del sistema
LAT 500 kV Gran Mendoza - Luján San Luis
LAT 500 kV Gran Mendoza - Río Diamante - Agua del Cajón
Interconexión del SADI con CUYO

(1) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.