TABLA b.2.3: NIVELES DE RIESGO DE ÁREAS MALLADAS (Condición N)

Gráfico del Área o subsistema	AREA :						
SISTEMA INTERCONECTADO CUYO	NIVEL 1: (RIESGO DE AISLAMIENTO)	**Máximo Intercambio neto :**		Ref. (1) N°:		Eval. de CAMMESA:	
	Corredor GMZA - LUJÁN SAN LUIS - A. DEL CAJÓN	LAT 500 kV GMZA - LUJÁN SL # G.MZA - R. DIAMANTE - AGUAS DEL CAJÓN		**Ver Comentarios punto 4.3.0**			
	EXPORTACIÓN Cuyo al SADI		**644**	MaxExport_644.sav			
	Generación Presente en CUYO:						
	Los Reyunos: 224 MW						
	Agua del Toro: 140 MW						
	El Tigre: 12 MW						
	Nihuil: 245 MW						
	CTMSA: 502 MW						
	Ullúm: 40 MW						
	Caracoles: 120 MW						
	Quebrada de Ullúm: 35 MW						
	Cuesta del Viento: 8 MW						
	Carrizal:14 MW						
	C.H.Cacheuta: 96 MW						
	C.H.Alvarez Condarco: 49 MW						
	GeneraciónTotal en CUYO: 1490 MW						
	Demanda de CUYO: 801 MW						
	Los comentarios estan en el archivo Aclaratoria_2012.doc						
	NIVEL 2: (RIESGO DE COLAPSO)	**Máximo Intercambio neto:**		Ref. (1) N°:		Eval. de CAMMESA:	
	Robustez del cálculo						

Líneas de interconexión con el resto del sistema
LAT 500 kV Gran Mendoza - Luján San Luis
LAT 500 kV Gran Mendoza - Río Diamante - Agua del Cajón
Interconexión del SADI con CUYO

(1) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.

TABLA b.2.3: NIVELES DE RIESGO DE ÁREAS MALLADAS (Condición N)

Gráfico del Área o subsistema	AREA :					
SISTEMA INTERCONECTADO CUYO	NIVEL 1: (RIESGO DE AISLAMIENTO)	**Máximo Intercambio neto :**		Ref. (1) N°:	Eval. de CAMMESA:	
	Corredor GMZA - LUJÁN SAN LUIS - A. DEL CAJÓN	LAT 500 kV GMZA - LUJÁN SL # G.MZA - R. DIAMANTE - AGUAS DEL CAJÓN		**Ver Comentarios punto 4.3.0**		
	IMPORTACIÓN Cuyo desde SADI		**-544**	MaxImport_544MW.sav		
	Generación Presente en CUYO:					
	CTMSA: 291 MW					
	C.H.Cacheuta: 24 MW					
	C.H.Alvarez Condarco: 13 MW					
	GeneraciónTotal en CUYO: 328 MW					
	Demanda de CUYO: 850 MW					
	Los comentarios estan en el archivo Aclaratoria_2012.doc					
	NIVEL 2: (RIESGO DE COLAPSO)	**Máximo Intercambio neto:**		Ref. (1) N°:	Eval. de CAMMESA:	
	Robustez del cálculo					

Líneas de interconexión con el resto del sistema
LAT 500 kV Gran Mendoza - Luján San Luis
LAT 500 kV Gran Mendoza - Río Diamante - Agua del Cajón
Interconexión del SADI con CUYO

(1) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.