DATOS DE INTERRUPTORES

TABLA 1

Codigo Ident. Nombre o Nº	Estación Transformadora	Tensión nominal kV	Equipo a Maniobrar	Marca	Modelo	tipo de accionam.	Corriente nominal A	Potencia ruptura MVA	Polos Unip/Trip	Tiempo apert. mseg.	Propietario
	ANCHORIS	132	LINEA CAPIZ	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	ANCHORIS	132	LINEA C.de PIEDRA	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	ANCHORIS	132	LINEA B.R.TUNUYAN	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	ANCHORIS	132	AUTOTRAFO 1	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	ANCHORIS	132	AUTOTRAFO 2	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	ANCHORIS	132	PARAL. DE BARRAS	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	ANCHORIS	132	RESERVA EQUIP.	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	ANCHORIS	66	AUTOTRAFO 1	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	ANCHORIS	66	AUTOTRAFO 2	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	ANCHORIS	66	LINEA ARGENTINA 1	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	ANCHORIS	66	LINEA ARGENTINA 2	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	ANCHORIS	66	LINEA UGARTECHE	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	BAJO RIO TUNUYAN	132	LINEA ANCHORIS	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	BAJO RIO TUNUYAN	132	AUTOTRAFO 1	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	BAJO RIO TUNUYAN	132	AUTOTRAFO 2	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	BAJO RIO TUNUYAN	66	AUTOTRAFO 1	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	BAJO RIO TUNUYAN	66	AUTOTRAFO 2	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	BAJO RIO TUNUYAN	66	LINEA JUNIN	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	BAJO RIO TUNUYAN	66	LINEA SANTA ROSA	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	BAJO RIO TUNUYAN	66	TRAFO T10	CEM	S/DATO	S/DATO	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	CAÑADA HONDA	132	LINEA SAN JUAN	ABB	LTB145D1/B	Electmec.	1250	7000	Unip	40	DISTROCUYO
	CAÑADA HONDA	132	LINEA CRUZ DE PIEDRA		LTB145D1/B	Electmec.	1250	7000	Unip	40	DISTROCUYO
	CAÑADA HONDA	132	TRAFO		LTB145D1/B	Electmec.	1250	7000	Trip	40	DISTROCUYO
	CAPIZ	132	LINEA ANCHORIS	GALILEO	IATE-MAGRINI	Neum.	1250	5000	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	CAPIZ	132	LINEA P. VARGAS	GALILEO	IATE-MAGRINI	Neum.	1250	5000	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	CAPIZ	132	TRAFO 1	GALILEO	OCED 150	Neum.	500	2500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	CAPIZ	132	TRAFO 2	GALILEO	OCED 150	Neum.	500	2500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	CAPIZ	66	TRAFO 1	G. ELECTRIC	HJ 72,5	Electmec.	800	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	CAPIZ	66	TRAFO 2	G. ELECTRIC	HJ 72,5	Electmec.	800	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	CAPIZ	66	LINEA ZAPATA	G. ELECTRIC	HJ 72,5	Electmec.	800	1500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	CAPIZ	66	LINEA TUNUYAN	G. ELECTRIC	HJ 72,5	Electmec.	800	1500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	CAPIZ	66	LINEA SAN CARLOS	G. ELECTRIC	HJ 72,5	Electmec.	800	1500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO

DATOS DE INTERRUPTORES

TABLA 1

Codigo Ident. Nombre o Nº	Estación Transformadora	Tensión nominal kV	Equipo a Maniobrar	Marca	Modelo	tipo de accionam.	Corriente nominal A	Potencia ruptura MVA	Polos Unip/Trip	Tiempo apert. mseg.	Propietario
	CRUZ DE PIEDRA	220	LINEA SAN JUAN	ABB	DCVF 245 MC6	Neum.	1250	5000	Unip	75	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	220	LINEA A.del TORO	ABB	DCVF 245 MC6	Neum.	1250	5000	Unip	75	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	220	PARAL. DE BARRAS	ABB	DCVF 245 MC6	Neum.	1250	5000	Unip	75	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	220	AUTOTRAFO 1	ABB	DCVF 245 MC6	Neum.	1250	5000	Unip	75	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	220	AUTOTRAFO 2	ABB	DCVF 245 MC6	Neum.	1250	5000	Unip	75	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	220	RESERVA EQUIP.	EMA	DLFC 245 NC2	Neum.	2000	15000	Unip	75	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	220	RESERVA EQUIP.	ABB	DCVF 245 MC6	Neum.	1250	5000	Unip	75	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	LINEA RODEO	SIEMENS	3AP1 F1	Electrom.	1250	7000	Unip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	LINEA G.MZA. 1	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	LINEA G.MZA. 2	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	LINEA SAN JUAN	SIEMENS	3AP1 F1	Electrom.	1250	7000	Unip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	LINEA ANCHORIS	SIEMENS	3AP1 F1	Electrom.	1250	7000	Unip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	LINEA LUJAN 1	SIEMENS	3AP1 F1	Electrom.	1250	7000	Unip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	LINEA LUJAN 2	SIEMENS	3AP1 F1	Electrom.	1250	7000	Unip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	AUTOTRAFO 1	SIEMENS	3AP1 FG	Electrom.	1250	7000	Trip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	AUTOTRAFO 2	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	PARAL. DE BARRAS	SIEMENS	3AP1 F1	Electrom.	1250	7000	Unip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	TRAFO T2	SIEMENS	3AP1 FG	Electrom.	1250	7000	Trip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	132	TRAFO T3	SIEMENS	3AP1 FG	Electrom.	1250	7000	Trip	60	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	66	TRAFO T2	GALILEO	OCER 80	Hidraul.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	66	TRAFO T3	GALILEO	OCER 80	Hidraul.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	66	PARAL. DE BARRAS	GALILEO	OCER 80	Hidraul.	1500	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	66	LINEA BARRIALES	GALILEO	OCER 80	Hidraul.	600	1500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	66	LINEA CARRIZAL	GALILEO	OCER 80	Hidraul.	600	1500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	66	LINEA RODEO 1	G. ELECTRIC	HJ 72,5	Hidraul.	800	1500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	66	LINEA RODEO 2	GALILEO	OCER 80	Hidraul.	600	1500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	66	LINEA GODOY CRUZ	GALILEO	OCER 80	Hidraul.	600	1500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	CRUZ DE PIEDRA	66	LINEA UGARTECHE	GALILEO	OCER 80	Hidraul.	600	1500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO

DATOS DE INTERRUPTORES

TABLA 1

Codigo Ident. Nombre o Nº	Estación Transformadora	Tensión nominal kV	Equipo a Maniobrar	Marca	Modelo	tipo de accionam.	Corriente nominal A	Potencia ruptura MVA	Polos Unip/Trip	Tiempo apert. mseg.	Propietario
	LUJAN DE CUYO	132	LINEA SILARSA	SIEMENS	3AP1 FG	Electrom.	1250	7000	Trip	60	DISTROCUYO
	LUJAN DE CUYO	132	TRAFO T17	SIEMENS	3AP1 FG	Electrom.	1250	7000	Trip	60	DISTROCUYO
	LUJAN DE CUYO	132	TRAFO T18	SIEMENS	3AP1 FG	Electrom.	1250	7000	Trip	60	DISTROCUYO
	LUJAN DE CUYO	132	LINEA P.I.P.	MAGRINI GALILEO	SB6	SF6	1250	7000	Unip	50	DISTROCUYO
	LUJAN DE CUYO	132	LINEA SAN MARTIN 1	MAGRINI GALILEO	SB6	SF6	1250	7000	Unip	50	DISTROCUYO
	LUJAN DE CUYO	132	LINEA SAN MARTIN 2	MAGRINI GALILEO	SB6	SF6	1250	7000	Unip	50	DISTROCUYO
	LUJAN DE CUYO	132	PARAL. DE BARRAS	MAGRINI GALILEO	SB6	SF6	1250	7000	Unip	50	DISTROCUYO
	LUJAN DE CUYO	132	LINEA C.d.PIEDRA 1	MAGRINI GALILEO	SB6	SF6	1250	7000	Unip	50	DISTROCUYO
	LUJAN DE CUYO	132	LINEA C.d.PIEDRA 2	MAGRINI GALILEO	SB6	SF6	1250	7000	Unip	50	DISTROCUYO
	LUJAN DE CUYO	132	TRAFO T5	MAGRINI GALILEO	SB6	SF6	1250	7000	Trip	50	DISTROCUYO
	LUJAN DE CUYO	132	TRAFO T6	MAGRINI GALILEO	SB6	SF6	1250	7000	Trip	50	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	132	AUTOTRAFO 1	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	132	AUTOTRAFO 2	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	132	PARAL. DE BARRAS	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	132	LINEA G.MZA. 1	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	132	LINEA G.MZA. 2	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	132	RESERVA EQUIP.	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	132	RESERVA EQUIP.	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	66	AUTOTRAFO 1	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	66	AUTOTRAFO 2	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	66	LINEA C. de ARAUJO	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	66	LINEA JUNIN	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	MONTECASEROS	66	LINEA R.del MEDIO	ASEA	BLG 104	Electmec.	600	1500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	P.I. AGUA DEL TORO	220	LINEA NIHUIL II	EMA	DLFK 245 NC2	Neum.	2000	15000	Unip	75	DISTROCUYO
	P.I. AGUA DEL TORO	220	LINEA C.de PIEDRA	EMA	DLFK 245 NC2	Neum.	2000	15000	Unip	75	DISTROCUYO
	P.I. AGUA DEL TORO	220	LINEA Los REYUNOS	EMA	DLFK 245 NC2	Neum.	2000	15000	Unip	75	DISTROCUYO
	P.I. AGUA DEL TORO	220	PARAL.de BARRAS	EMA	DLFK 245 NC2	Neum.	2000	15000	Unip	75	DISTROCUYO
	P.I. LOS REYUNOS	220	LINEA A.del TORO	EMA	ELF 245 NC2A	Neum.	2000	15000	Unip	60	DISTROCUYO
	P.I. LOS REYUNOS	220	LINEA G.MZA	EMA	ELF 245 NC2A	Neum	2000	15000	Unip	60	DISTROCUYO

DATOS DE INTERRUPTORES

TABLA 1

Codigo Ident. Nombre o Nº	Estación Transformadora	Tensión nominal kV	Equipo a Maniobrar	Marca	Modelo	tipo de accionam.	Corriente nominal A	Potencia ruptura MVA	Polos Unip/Trip	Tiempo apert. mseg.	Propietario
	PEDRO VARGAS	132	LINEA CAPIZ	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	PEDRO VARGAS	132	LINEA NIHUIL I	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	PEDRO VARGAS	132	LINEA SAN RAFAEL	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	PEDRO VARGAS	132	AUTOTRAFO EMSE	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	PEDRO VARGAS	132	PARAL.de BARRAS	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	SAN JUAN	220	LINEA SAN JUAN	ABB	DCVF 245 MC6	Neum.	1250	5000	Unip	75	DISTROCUYO
	SAN JUAN	220	LINEA GRAN MENDOZA	ABB	LTB245E1	Electmec.	2000	12000	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	SAN JUAN	220	AUTOTRAFO 2	ABB	DCVF 245 MC6	Neum.	1000	5000	Trip	75	DISTROCUYO
	SAN JUAN	220	AUTOTRAFO 1	MAGRINI	SB6 245	Neum.	1000	12000	Trip	75	DISTROCUYO
	SAN JUAN	220	PARAL.de BARRAS	ABB	LTB245E1	Electmec.	2000	12000	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	AUTOTRAFO 1	EMA	TR 170.12	Hidraul	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	LINEA Q. de ULLUM	EMA	TR 170.12	Hidraul	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	LINEA C.de PIEDRA	GALILEO	OCED 150 PL	Neum.	500	2500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	PARAL.de BARRAS	GALILEO	OCED 150 PL	Neum.	500	2500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	BOOSTER	GALILEO	OCED 150 PL	Neum.	500	2500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	TRAFO MIRON	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	LINEA ULLUM	GALILEO	OCED 150 PL	Neum.	500	2500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	LINEA E.M.A.	GALILEO	OCED 150 PL	Neum.	500	2500	Unip	S/DATO	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	LINEA CAUCETE	ASEA	HLD 145	Electmec.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	TRAFO T.T.E.	GALILEO	OCED 150 PL	Neum.	500	2500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	TRAFO SW	GALILEO	OCED 150 PL	Neum.	500	2500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	SAN JUAN	132	TRAFO CEGELEC	GALILEO	OCERD 145	Hidraul.	500	2500	Trip	S/DATO	DISTROCUYO
	SAN RAFAEL	132	LINEA P. VARGAS	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Unip	60	DISTROCUYO
	SAN RAFAEL	132	TRAFO 1 EMSE	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	SAN RAFAEL	132	TRAFO 2 EMSE	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO
	SAN RAFAEL	132	AUTO EMSE	EMA	TR 170.12	Hidraul.	1250	5000	Trip	60	DISTROCUYO