Cuadro Nº 6

Datos de Líneas Aéreas

Características Generales

Codigo Ident.	E.T. Origen	E.T. Destino	Terna	Tens. nom.	Ramal (1)	Propietario	Puesta E/S	Long. total	Conductores				Hilo guardia		Resist. terreno	Torres			Pot. nat.	Imped. caract.	Const. atenuac	Const fase	Vel. prop
																	Compartida						
Nombre o Nº			Nº	kV	Nº		Fecha	km	Secc. mm^2	Tipo	Material	Nº x fase	Secc. mm^2	Material	ohm x m	Material	Si/No	km	MW	ohm	neper/km	rad/km	km/seg
	San Juan	Caucete	1	132		Energía S.J.	1975	32.10	150/25		AL-AC		50	Ac.Glv		Hº Aº	No		43	410	2.7E-04	0.00110	286200
	San Juan	P de Rieles	1	132		Energía S.J.	1998	5.52	240/40		AL-AC		50	Ac.Glv		Met.	No		49	357	1.9E-04	0.00108	290200
	Q. de Ullum	P de Rieles	1	132		Energía S.J.	1989	7.58	150/25		AL-AC		50	Ac.Glv		Met.	No		43	410	3.5E-04	0.00112	297436
	Cavic	Torre DT	1	132		Energía S.J.	1998	8.63	185/30		AL-AC		50	Ac.Glv		Hº Aº	SI	8.63	46	382	2.3E-04	0.00107	286380
	Torre DT	P de Rieles	1	132		Energía S.J.	1998	6.76	185/30		AL-AC		50	Ac.Glv		Hº Aº	No		45	389	2.2E-04	0.00107	287585
	Torre DT	Jáchal	1	132		Energía S.J.	1998	149.49	120/20		AL-AC		50	Ac.Glv		Met.	No		42	416	3.4E-04	0.00108	279134
	Sarmiento	Cavic	1	33		Energía S.J.	1998	2.00	240/40		AL-AC		50	Ac.Glv		Hº Aº	No	2	3.4	324	1.9E-04	0.00108	286625
	Sarmiento	Cavic	2	33		Energía S.J.	1998	2.00	240/40		AL-AC		50	Ac.Glv		Hº Aº	No	2	3.4	324	1.9E-04	0.00108	286625