DATOS DE TRANSFORMADORES

TABLA 2: Datos y regulación por arrollamiento

Codigo Ident.	TR_ID	Estación Transf.	Trafo		Arrollamiento 1										Arrollamiento 2										Arrollamiento 3							
					Topes							P.tierra (8)		Corr.	Topes							P.tierra (8)		Corr.	Topes							P.tierr
Nombre					Tipo	Cant.	Actual		V_{nom}	V_{max}	V_{min}	R	X	nom.	Tipo	Cant.	Actual		V_{nom}	V_{max}	V_{min}	R	X	nom.	Tipo	Cant.	Actual		V_{nom}	V_{max}	V_{min}	R
o			Marca	Nº	(1)	(2)	(3)	(4)	kV (5)	kV (6)	kV (7)	ohm	ohm	A	(1)	(2)	(3)	(4)	kV (5)	kV (6)	kV (7)	ohm	ohm	A	(1)	(2)	(3)	(4)	kV (5)	kV (6)	kV (7)	ohm
1	T1	JUNIN	ELECTRA	27366					66	72.6	59.4	6							13.8													
1	T2	JUNIN	ELECTRA	27367					66	72.6	59.4	6							13.8													
2	T1	BARRIALES	AEG	11149					66	67.7	64.4	6							13.8	69.3	62.7											
2	T2	BARRIALES	TTE	11150					66	67.7	64.4	6							13.8	69.3	62.7											
3	T1	LAS CATITAS	CEGELEC	3050					66	67.7	64.4								13.8	69.3	62.7											
4	T1	LA DORMIDA	SIAM	2749					66	67.7	64.4								13.8	69.3	62.7											
5	T1	SANTA ROSA	MIRON	16615					66	72.6	59.4								13.8													
6	T1	LA PAZ	ACEC	17520					66	67.7	64.4								13.8	69.3	62.7											
7	T1	SAN MARTÍN ESTE	TTE	11148					66	67.7	64.4								13.8	69.3	62.7											
8	T1	CHIMBAS	AEG	3720					66	67.7	64.4	6							13.8	69.3	62.7											
8	T2	CHIMBAS	AEG	3792					66	67.7	64.4	6							13.8	69.3	62.7											
9	T1	LAMBARÉ	A. SAN GIORGIO	25748					66	67.7	64.4								13.8	69.3	62.7											
11	T1	EL MARCADO	DI LEGNANO	28466					66	67.7	64.4								13.8	69.3	62.7											
13	T1	LIB. GRAL. SAN MARTÍN	MIRON	26097					132	145.2	118.8								13.8													
13	T2	LIB. GRAL. SAN MARTÍN	SIAM	13912					132	145.2	118.8								13.8													
AV	T1	GRAL. ALVEAR		13388					132	138.6	112.2								13.8													
AV	T2	GRAL. ALVEAR		13915					132	145.2	118.8								13.8													
BO	T1	BOWEN	MIRON	16616					66	72.6	59.4	6							13.8													

0.025 0.05 0.1 0.15

ra (8)	Corr.
X	nom.
ohm	A