

INDISPONIBILIDADES LINEAS DE TRANSMISION - CALIDAD DE SERVICIO - AÑO 2012					
idline	linea	nro_forz	hrs_forz	nro_prog	hrs_prog
1	ANCHORIS - BAJO RIO TUNUYAN	1	0,15	1	36,45
2	ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA	0	0	0	0
3	CAPIZ - ANCHORIS	1	1,88	1	35,82
4	CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1	0	0	0	0
5	CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2	0	0	1	8,43
6	CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1	1	4,25	3	19,03
7	CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2	0	0	3	16,25
8					
9	GRAN MENDOZA - MONTECASEROS 1	0	0	0	0
10	GRAN MENDOZA - MONTECASEROS 2	0	0	0	0
11	NIHUIL I - PEDRO VARGAS	0	0	0	0
12	PEDRO VARGAS - CAPIZ	1	4,13	2	35,43
13	PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL	0	0	0	0
14	AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA	1	0,18	0	0
15	CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN (220 kV)	2	1,02	1	6,87
16	LOS REYUNOS - AGUA DEL TORO	0	0	2	11,85
17	LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA	1	4,4	2	11,2
18	NIHUIL II - AGUA DEL TORO	0	0	2	17,8
31	CRUZ DE PIEDRA - CANADA HONDA	0	0	1	8,8
32	CANADA HONDA - SAN JUAN	0	0	5	33,75

hasta

31/07/2012