DATOS DE LÍNEAS AÉREAS

TABLA 2: Parámetros eléctricos

E.T. Origen	E.T. Destino	Terna	Tensión nominal	Línea							Reactores de linea					
				Long							Origen			Destino		
				total	R (1)	X	B	R0 (1)	X0	B0	Sn	React neutro	Interr.	Sn	React neutro	Interr.
		Nº	kV	km	ohm/km	ohm/km	µs/km	ohm/km	ohm/km	µs/km	MVA	ohm	Si/No	MVA	ohm	Si/No
CRUZ DE PIEDRA	BARRIALES		66	22.7	0.270	0.400	1.860									
BARRIALES	JUNIN		66	10.6	0.270	0.390	2.940									
JUNIN	BAJO RIO TUNUYAN		66	22.5	0.220	0.390	2.940									
BAJO RIO TUNUYAN	PORTICO		66	14	0.230	0.390	2.920									
PORTICO	LAS CATITAS		66	12.3	0.230	0.390	2.920									
PORTICO	SANTA ROSA		66	6.3	0.230	0.390	2.920									
LAS CATITAS	LA DORMIDA		66	21	0.230	0.390	2.920									
LA DORMIDA	LA PAZ		66	32.4	0.150	0.380	3.030									
GRAN MENDOZA	LIBERTADOR		132	12.6	0.107	0.386	2.937									
MONTECASEROS	JUNIN		66	18.2	0.220	0.390	2.940	0.246	0.102	1.755						
MONTECASEROS	EL MARCADO		66	24.7	0.110	0.390	2.940									
MONTECASEROS	CHIMBAS		66	12	0.260	0.390	2.900									
CHIMBAS	COSTA DE ARAUJO		66	17.3	0.260	0.390	2.900									
NIHUIL III	GENERAL ALVEAR		132	93.6	0.220	0.410	2.750									
GENERAL ALVEAR	BOWEN		66	22.4	0.150	0.370	3.080									