Cuadro Nº 9

Datos de Transformadores

Datos y regulación por arrollamiento

Codigo Ident.	Estación Transformadora	Trafo	Arrollamiento 1										Arrollamiento 2										Arrollamiento 3									
			Topes						P.tierra (8)		Corr.		Topes						P.tierra (8)		Corr.		Topes						P.tierra (8)		Corr.	
Nombre o Nº			Tipo	Cant.	Actual		V_{nom}	V_{max}	V_{min}	R	X	nom.	Tipo	Cant.	Actual		V_{nom}	V_{max}	V_{min}	R	X	nom.	Tipo	Cant.	Actual		V_{nom}	V_{max}	V_{min}	R	X	nom.
		Nº	(1)	(2)	(3)	(4)	kV (5)	kV (6)	kV (7)	ohm	ohm	A	(1)	(2)	(3)	(4)	kV (5)	kV (6)	kV (7)	ohm	ohm	A	(1)	(2)	(3)	(4)	kV (5)	kV (6)	kV (7)	ohm	ohm	A
	Caucete	1	C	21			132.0	138.6	111.2			65.7	V	5			34.5	36.2	32.8			251					13.8					419
	Caucete	2	C	19			132.0	145.2	105.6			65.7	V	5			34.5	36.2	32.8			251					13.8					419
	Caucete	3	C	21			132.0	138.6	111.2			65.7	V	5			34.5	36.2	32.8			251					13.8					419
	Cavic	1	C	21			132.0	138.6	112.2			131.2	V	5			34.5	36.2	32.8			502					13.8					837
	Cavic	2	C	21			132.0	138.6	112.2			131.2	V	5			34.5	36.2	32.8			502					13.8					837
	Jáchal	1	C	21			132.0	151.8	112.2			65.7	V	5			34.5	36.2	32.8			251					13.86					419
	Sarmiento	1	C	21			33.0	36.3	27.9			350										837										
	Sarmiento	2	C	21			33.0	36.3	27.9			350										837										

(1) En Vacio (V) o en Carga (C)

(2) Nº total de topes

(3) Para regulación en Vacio, indica el tope actual de Invierno

(4) Para regulación en Vacio, indica el tope actual de Verano

(5) Tensión Nominal del arrollamiento

(6) Tensión Máxima del arrollamiento (c/Tope extremo)

(7) Tensión Mínima del arrollamiento (c/Tope extremo)

(8) Puesta a tierra del Neutro