DATOS DE TRANSFORMADORES

TABLA 1: Parámetros eléctricos

Codigo Ident. Nombre - Nº	TR_ID	Estación Transf.	Trafo		Ramal (*)	Potencia			Tensión nom.de red			Conexión	Nº arroll.	Tipo		Pérd. vacio	Sat (6)	Reactancia Directa (*)			React. Homopolar (**)		
						Arr. 1	Arr. 2	Arr. 3	Arr. 1	Arr. 2	Arr. 3							X 1-2	X 1-3	X 2-3	X0 1-2	X0 1-3	X0 2-3
			Marca	Nº	Nº	MVA (1)	MVA (2)	MVA (3)	kV (1)	kV (2)	kV (3)	Tipo		(4)	(5)	kW	p.u.	% (7)	% (7)	% (7)	% (7)	% (7)	% (7)
1	T1	JUNIN	ELECTRA	27366		10			66	13.8		Dyn11						10.360					
1	T2	JUNIN	ELECTRA	27367		10			66	13.8		Dyn11						10.360					
2	T1	BARRIALES	AEG	11149		10			66	13.8		Dyn11						6.205					
2	T2	BARRIALES	TTE	11150		10			66	13.8		Dyn11						6.205					
3	T1	LAS CATITAS	CEGELEC	3050		5			66	13.8		Dyn11						7.560					
4	T1	LA DORMIDA	SIAM	2749		3			66	13.8		Dyn11						6.920					
5	T1	SANTA ROSA	MIRON	16615		5			66	13.8		Dyn11						6.730					
6	T1	LA PAZ	ACEC	17520		5			66	13.8		Dyn11						7.500					
7	T1	SAN MARTÍN ESTE	TTE	11148		10			66	13.8		Dyn11						6.205					
8	T1	CHIMBAS	AEG	3720		10			66	13.8		Dyn11						5.970					
8	T2	CHIMBAS	AEG	3792		10			66	13.8		Dyn11						5.970					
9	T1	LAMBARÉ	A. SAN GIORGIO	25748		8			66	13.8		Dyn11						7.750					
11	T1	EL MARCADO	DI LEGNANO	28466		4			66	13.8		Dyn11						6.800					
13	T1	LIB. GRAL. SAN MARTÍN	MIRON	26097		15			132	13.8		Ynd11						9.670					
13	T2	LIB. GRAL. SAN MARTÍN	SIAM	13912		15			132	13.8		Ynd11						10.190					
AV	T1	GRAL. ALVEAR		13388		20	20	10	132	69	13.8	Yyn0/Yd11						4.130	16.370	11.740			
AV	T2	GRAL. ALVEAR		13915		15			132	13.8		Ynd11						10.030					
BO	T1	BOWEN	MIRON	16616		5			66	13.8		Dyn11						6.790					