

Anexo 2.2

Sección 1: Datos y límites de transformadores.

Datos y límites de transformadores

Codigo Ident.	TR_ID	Estación Transf.	Trafo		Ramal (*)	Potencia			Tensión nom.de red			Conexión
			Marca	Nº		Arr. 1	Arr. 2	Arr. 3	Arr. 1	Arr. 2	Arr. 3	
Nombre o Nº					Nº	MVA (1)	MVA (2)	MVA (3)	kV (1)	kV (2)	kV (3)	Tipo
	779	ANCHORIS	T.T.E.	25203		30	30	10	132	69	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	780	ANCHORIS	T.T.E.	25202		30	30	10	132	69	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	782	B. RIO TUNUYAN	MIRON	16388		30	30	20	132	69	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	783	B. RIO TUNUYAN	MIRON	32580		30	30	20	132	69	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	781	B. RIO TUNUYAN	CEGELEC	4400		10	10		66	13,2		Dy11
		CAÑADA HONDA	TADEO	80440		30	30	20	132	34,5	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	784	CAPIZ	C.G.E.	13510		20	20	6,6	132	69	13,8	YNy0/YNd5/Ynd5
	785	CAPIZ	C.G.E.	13511		20	20	6,6	132	69	13,8	YNy0/YNd5/Ynd5
		CAPIZ	TADEO	74323		20	20	10	132	69	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	132	CRUZ DE PIEDRA	MARELLI	30029		60	60	50	132	69	13,8	YNy0/YNd5/YNd5
	135	CRUZ DE PIEDRA	MARELLI	30030		60	60	50	132	69	13,8	YNy0/YNd5/YNd5
		CRUZ DE PIEDRA	TADEO	72330		60	60	50	132	69	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	131	CRUZ DE PIEDRA	ACEC	20783		150	150	50	220,4	138,1	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	134	CRUZ DE PIEDRA	SIAM	13865		150	150	50	220,7	138	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	786	MONTECASEROS	T.T.E.	25204		30	30	30	132	69	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	787	MONTECASEROS	T.T.E.	25205		30	30	30	132	69	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
		MONTECASEROS				30	30	30	132	69	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	551	LUJAN DE CUYO	TOSHIBA	A97052		40	10	30	132	34,5	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	552	LUJAN DE CUYO	TOSHIBA	A97052		40	10	30	132	34,5	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	548	LUJAN DE CUYO	SIAM	13913		15	15		132	13,8		YNd11
	549	LUJAN DE CUYO	T.T.E.	30281		15	15		132	13,2		YNd11
	550	LUJAN DE CUYO	T.T.E.	30282		15	15		132	13,2		YNd11
	394	SAN JUAN	TTE	47656		150	150	55	220	138	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	395	SAN JUAN	MIRON	18779		30	30	20	132	34,8	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	396	SAN JUAN	CEGELEC	10901		30	30	20	132	34,5	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	397	SAN JUAN	T.T.E.	35231		30	30	20	132	34,5	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
	399	SAN JUAN	S.W.	80379		15	15		132	34,5		YNy0
	398	SAN JUAN	C.G.E.	14052		30	30		132	132		YNy0
		SAN JUAN	SIAM	S/DATO		15	10	15	132	34,5	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11
		SAN JUAN	ZAPOROZH	155892		150	165	70	220	138	13,8	YNy0/YNd11/Ynd11

En Anexo 5 - Sección 2 se adjunta la Tabla 3 DATOS DE Transformadores - Elementos Limitantes, que muestra con mayores detalles los Datos que son utilizadas en los estudios eléctricos.

