

INDISPONIBILIDADES LINEAS DE TRANSMISION - CALIDAD DE SERVICIO - AÑO 2013					
idline	linea	nro_forz	hrs_forz	nro_prog	hrs_prog
1	ANCHORIS - BAJO RIO TUNUYAN				
2	ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA			1	9,68
3	CAPIZ - ANCHORIS			1	7,18
4	CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1	1	0,1		
5	CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2	1	0,43	3	19,95
6	CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1			1	5,35
7	CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2			1	6,42
8					
9	GRAN MENDOZA - MONTECASEROS 1	1	1,4	1	8,37
10	GRAN MENDOZA - MONTECASEROS 2			1	2,70
11	NIHUIL I - PEDRO VARGAS			2	44,32
12	PEDRO VARGAS - CAPIZ	1	17,13	6	40,52
13	PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL			4	19,82
14	AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA			1	8,43
15	CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN (220 kV)	2	2,48	16	128,89
16	LOS REYUNOS - AGUA DEL TORO				
17	LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA			2	4,08
18	NIHUIL II - AGUA DEL TORO			4	25,87
31	CRUZ DE PIEDRA - CANADA HONDA	2	3,36		
32	CANADA HONDA - SAN JUAN	2	14,07	2	11,28
	RIO DIAMANTE - LOS REYUNOS	1	4,15	1	7,47

hasta

30/11/2013